



Starogard Gdański, 15 stycznia 2013

Wyjaśnienie nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, , udzielamy odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o o. „

Treść pytań:

Prośba o dopisanie do SIWZ, klauzuli o następującej treści: „W przypadku wybrania oferty ubezpieczyciela ZUOK „Stary Las” Sp. z o. o. zobowiązuje się do wdrożenia rozwiązań zmniejszających ryzyko pożaru zgodnie z przedstawionym planem w okresie trzech miesięcy od podpisania umowy

Zakres proponowanych zabezpieczeń i zalecenia:

1. Wyposażyć instalacje hydrantową w pompownię przeciwpożarową. Zaleca się wyposażenie zakładu w pompownię przeciwpożarową, która zapewni wymagany wydatek i ciśnienie wody na hydrantach. Dodatkowo należy opracować procedurę okresowego testowania min. 1 raz na miesiąc.
2. Wyposażyć hydranty zewnętrzne w węże pożarnicze. Hydranty zewnętrzne wokół hali 4 wyposażyć w szafki z węzami strażackimi W52 min 3 sztuki, przełącznikiem 75/52 oraz prądownicą. Węże powinny być ze sobą połączone oraz ułożone w harmonijkę, co zapewni ich szybkie użycie. Pracownicy powinni zostać praktycznie przeszkoleni z użycia tego wyposażenia.
3. Zmienić lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego przy stacji paliw. Podręczny sprzęt gaśniczy zabezpieczający stację paliw należy umieścić w specjalnej szafce w odległości min. 2 m od stacji.
4. Zabezpieczyć konstrukcję obiektów i linii technologicznej. Wprowadzić rozwiązania techniczne uniemożliwiające zaleganie składowanych odpadów na stalowej konstrukcji wsporczej urządzeń i instalacji technologicznych oraz konstrukcji obiektu. Należy również wyraźnie oznakować pola składowe oraz wprowadzić bezwzględny zakaz składowania odpadów poza wyznaczonymi polami.
5. Wprowadzić bezwzględny zakaz składowania czegokolwiek w magazynie oleju opałowego
6. Dokonać realizacji wyposażenia obiektów w kamery oraz rejestratory obchodów.
7. Wyposażyć hale sortowni, kabiny sortownicze oraz magazyn odpadów niebezpieczne w system sygnalizacji pożarowej.

Do momentu wprowadzania wskazanych zmian, zakres ubezpieczenia nie będzie obejmował ubezpieczenia od pożaru, dymu, sadzy i wybuchu.

Po wykonaniu ww. zaleceń limit na jedno zdarzenie dla ryzyka, pożar, dym, sadza, wybuch będzie wynosił 5 mln pln z franszyzą redukcijną dla ryzyka pożar, dym, sadza, wybuch 20% wartości szkoda min. 20.000 pln dla pozostałych ryzyk 1000 pln

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie zapewnić realizację wszystkich wyżej wymienionych rozwiązań w terminie trzech miesięcy. Niezależnie od wyników niniejszego postępowania przetargowego Zamawiający zobowiązuje się do wdrożenia ww. rozwiązań w terminach podanych poniżej.

Ad. 1) Rozwiązanie to jest w planie realizacji na rok 2013., wymaga jednak uzyskania pozwolenia na budowę. Spółka uzyskała dopiero decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektuje ww. rozwiązanie. Realnym okresem uzyskania pozwolenia na budowę, wyłonienia wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonstwa jest termin do 30 września 2013 roku.

Ad. 2) Rozwiązanie zostanie wprowadzone w terminie do 31 marca 2013.

Ad. 3) Rozwiązanie zostanie wprowadzone w terminie do 31 marca 2013.

Ad. 4) Rozwiązanie zostanie wprowadzone w terminie do 31 marca 2013.

Ad. 5) Rozwiązanie zostało już wprowadzone.

Ad. 6) Rozwiązanie wymaga przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz czasu na wykonanie. Rozwiązanie to jest w planie realizacji na rok 2013 i zostanie zrealizowane do końca września 2013 roku. Obecnie trwa sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego.

Ad. 7) Rozwiązanie to wymaga doprecyzowania systemu sygnalizacji pożarowej. W przypadku konieczności ogłoszenia postępowania przetargowego realnym terminem realizacji byłby okres do końca sierpnia 2013 roku; w przypadku braku konieczności ogłoszenia postępowania przetargowego w tym zakresie możliwe byłoby wykonanie systemu w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Z poważaniem

Członek Zarządu

Krzysztof Kumień

Prezes Zarządu

Piotr Kołakowski