UWAGA!
Czujkę 4/21 umieścić w pomieszczeniu mistrza w budynku 4a

RZECZOZNAWCA D/S ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Tadeusz Kuchciński
Nr uprawnień KG PSP 369/98
Gdynia 06.06.2013
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami

OX SYSTEM Krzysztof Miłosz Kołodziejczyk ul. Romana Wyrobka 5/22; 80-288 Gdańsk tel. 511 788 789; e-mail: oxsystem@wp.pl				OXSYSTEM
Obiekt	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW "STARY LAS" Sp. z o.o. STARY LAS 9, STAROGARD GDAŃSKI			
Temat	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej			
Projektował	inż. Józef Kołodziejczyk	Nr upr. 0007420, KNP 14/406/2011	Podpis	Data 05.2013
Sprawdził	inż. Krzysztof Kołodziejczyk	Nr upr. 0024400, KNP 14/407/2011	Podpis	Data 05.2013
Tytuł rys.	Sortownia odpadów, budynek nr 4			Skala 1:100 Nr rys. 3