



Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

STARY LAS Sp. z o.o.

Starogard Gdański, 20 września 2013

Wyjaśnienie nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, , udzielamy odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. **„Instalacja systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o.**

Treść pytań:

1. W projekcie są 2 centrale a w przedmiarze jest 1 sztuka. Proszę o weryfikację

Odpowiedzi:

1. Zamawiający informuje, iż poprawna ilość to 2 centrale.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Lewon
Łukasz Kamiński

Prokurent
Łukasz
Łukasz Zaunek