



Starogard Gdański, 23 września 2013

Wyjaśnienie nr 3

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, , udzielamy odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „**Instalacja systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o.**

Treść pytań:

1. Jaki jest zakres miesięcznej obsługi serwisowo eksploatacyjnej, czy chodzi o co miesięczne przeglądy całego systemu SSP, czy raz na kwartał całego systemu SSP?
2. Czy serwisem eksploatacyjnym objęty będzie tylko system SSP instalowany w zakresie całego zamówienia.
3. Jak będą rozliczane naprawy nie objęte gwarancją?
4. Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ punktu 4.1.2. gdyż w naszej ocenie jest on zdublowaniem pkt. 4.1.1. Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane § 1 punkt 1 podpunkt 2 został w pełni określony w zapisie SIWZ punktu 4.1.1. Wnioskujemy o wykreślenie z SIWZ punktu 4.1.2 gdyż nie ma on podstaw w w/w Rozporządzeniu.

Odpowiedzi:

Odp. 1

Zamawiający zgodnie z Zapisem w SIWZ wymaga, aby wykonywanie przeglądów okresowych obejmujące konserwację, czyszczenie oraz konfigurację naprawy elementów systemu przez okres 4 lat od daty odbioru systemu odbywały się nie rzadziej niż 2 (dwa) razy w miesiącu. Przeprowadzenie ww. prac należy każdorazowo potwierdzać w książce serwisowej systemu SSP.

Odp. 2

Zamawiający wymaga, aby serwisem eksploatacyjnym były objęte wszystkie elementy systemu SSP oraz infrastruktury kablowej miedzianej oraz światłowodowej wykonane przez Dostawcę.

Odp. 3

Zamawiający zezwala na wykonywanie napraw elementów SSP nie objętych gwarancją na podstawie oddzielnych kosztorysów wykonawczych, zastrzegając sobie możliwość zweryfikowania przedstawionego kosztorysu poprzez skierowanie zapytania do innych wykonawców posiadających wymagane przez producenta systemu kwalifikacje. Zamawiający prosi również aby dostawca przedstawił wraz z ofertą zakres uszkodzeń systemu nie objęty gwarancją producenta na elementy systemu oraz dostawcy na

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

Stary Las 9, 83 -200 Starogard Gdański tel. (58) 775 09 90 fax: (58) 775 03 80 tel. kom. 666044133 e-mail: biuro@starylas.pl

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Nr KRS: 0000177882, Kapitał zakładowy: 9.137.500 zł, NIP 592 20 45 404 REGON 192981658

elementy infrastruktury.

Odp. 4

Ust. 4.1.1. SIWZ zawiera opis sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu (konkretyzacja warunku doświadczenia), zaś ust. 4.1.2 określa dokument, który składa wykonawca wraz z ofertą, w celu potwierdzenia spełnienia opisanego w ust. 4.1.1 warunku i jest powtórzeniem zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zapisy te nie dublują się.

Z poważaniem


Adam Kucien


Prokurent
Lucyna Zdunek