

Zestawienie parametrów fizyko - chemicznych wód odciekowych pobranych na terenie eksploatowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

L.p.	Wskaźnik	Jednostka	Najwyższe dopuszczalne wartości dla wskaźników zanieczyszczeń wg Roz. Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. 2006, nr 137, poz. 984) oraz z dnia 28 stycznia 2009r. (Dz. U. 2009 nr 27, poz. 169)	Ociek surowy	Ociek oczyszczony
				09.05.2013 r.	
1	pH	pH	6,5-9,0	7,12	8,34
2	Przewodność elektryczna właściwa (20°C)	μS/cm	-	4 483	512
3	OWO	mg/l	30	216	<1,0
4	Ołów	mg/l	0,5	<0,30	<0,30
5	Kadm	mg/l	0,4	<0,06	<0,06
6	Miedź	mg/l	0,5	<0,02	<0,02
7	Cynk	mg/l	2	0,085	<0,03
8	Chrom (VI)	mg/l	0,1	<0,01	<0,01
9	Σ WWA	μg/l	-	<0,1	<0,1
10	Rtęć	mg/l	0,06	<0,00005	<0,00005

☐ przekroczenie wg Rozp. Ministra Środowiska (Dz. U. 2006, nr 137 poz. 984) oraz (Dz. U. 2009, nr 27 poz. 169).