



Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

STARY LAS Sp. z o.o.

Stary Las 9 83 -200 Starogard Gdański

tel. 58 775 09 90 / 58 53 00 799

fax. 58 775 03 80

Stary Las, dnia 12 stycznia 2016 r.

Wyjaśnienie nr 1

Dotyczy: zadania pn.: *Przebudowa hali sortowni – obiekt nr 4 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” poprzez przedzielenie kurtyną przeciwpylową* w trybie postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Pytania:

1. W przedmiarze poz. 2 montaż słupów od 1- 4 waga 1,391 t , poz. 3 materiał słupów od 1- 4 waga 0,268 t.
2. Jak ma być zabezpieczona podkonstrukcja stalowa ściany, jakie farby użyć i do jakiej gr. powłoki pomalować (czy wystarczy 120 um, czy ocynkowane)?
- 3 Jaką blachę trapezową użyć na obudowę , czy T-18 gr. 0,55 mm?
4. Jaką płytę OSB użyć - gr. płyty , zwykłą czy wodoodporną?
5. Drzwi stalowe EI - jakiej klasy?
6. W przedmiarze jest obudowa ściany z płyt poliwęglowych , opisie kurtyna z pasków z foli PE gr. 2 mm. Proszę o dokładne sprecyzowanie materiału na obudowę sposobu montażu.

Odpowiedzi:

1. W poz. 1.3 przedmiaru Zamawiający koryguje wielkość wagi na 1,391 t.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać dowolnym zestawem farb. Założono: farba podkładowa 80 μm i nawierzchniowej 60 μm, jednak w zależności od rodzaju farby oraz przy oczyszczeniu materiału do I stopnia można zastosować zabezpieczenie 60 + 60 = 120 μm.
3. Zamawiający wymaga zastosowania blachy TR18 o grubości 0,55 mm.
4. Zamawiający wymaga zastosowania zwykłej płyty OSB, o grubości 18 mm. Nie jest wymagana wodoodporność.
5. W projekcie ściany działowej w hali nie występują drzwi z odpornością ogniową. Zamawiający nie wymaga drzwi z odpornością ogniową. Zamawiający koryguje w tym zakresie zapis poz. 2.4 przedmiaru.
6. Nastąpiła zmiana w części projektu z blachy trapezowej na płyty poliwęglanowe, które mają być mocowane do płatwi. Zamienne rozwiązanie należy wykonać zgodnie z przedmiarami i zamienną częścią projektu. Nie zmieniono części kurtyny z pasków PE. Należy je wykonać zgodnie z założeniami.

Prezes Zarządu

Janusz Urban

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

Konto bankowe: mBank, PL 80 1140 1065 0000 4090 0200 1001

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000177882, Kapitał zakładowy: 11.608.500,00 zł, NIP 592 20 45 404 REGON: 192 981 658

www.starylas.pl e-mail: biuro@starylas.pl