REZERWA

REZERWA

PE ϕ 250 mm; L=183.32 m

PE ϕ 250 mm; L=85.97 m

PE ϕ 250 mm; L=81.68 m

PE ϕ 250 mm; L=233.11 m

PE ϕ 250 mm; L=77.78 m

PE ϕ 250 mm; L=26.66 m

PE ϕ 100 mm; L=26.66 m

PE ϕ 100 mm; L=82.13 m

PE ϕ 250 mm; L=68.11 m

PE ϕ 100 mm; L=8.38 m

PE ϕ 250 mm; L=8.01 m

PE ϕ 250 mm; L=168.30 m

NIECZNYCH
NEGO

ROZDZIELNICE HALI I ODBIORY TECHNOLOGICZNE ZASILANE Z T -ZUO
UJETE W PROJEKCIE INSTALACJI HALI

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu - GWP

PROJEKTOWANA STACJA T-ZUO

Wykonać uziemienia
z zaciskiem dla uziemienia cysterny

Rozdzielnica z wyłącznikiem 50A
różnicowoprądowym 30mA
i gniazdem 3 x 16A N+PE
oraz gniazdem 2 x 16A N+PE
IP 65

Rozdzielnica z wyłącznikiem 50A
różnicowoprądowym 30mA
i gniazdem 3 x 32A N+PE
IP 65
(zasilanie przewoźnej pompy 5,0 kW)

Istniejący zasyp ok. 3m

Istniejący zasyp ok. 2m

Projektowany zasyp ok. 2m

Projektowany zasyp ok. 1m

Proj. przepust śred. 80 cm i dł. 22,5 m

Proj. przepust śred. 80 cm i dł. 25 m

PK 3 + 380.00

PK 3 + 192.08

PK 3 + 450.08

Ko

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

WOJ.POMORSKIE
GM.STAROGARD GDAŃSKI
OBR.STARY LAS,ROKOCIN
K.E.R.G. 164/2004

ark.mapy:325,334,(121,122,123,124,172,174),183,222,231,233,234)
układ wysokościowy: "1965"
poziom cięcia/siatka "Kronsztad"

Stan mapy aktualny na dzień: 10.10.2004

Mapy dostarczone do celów projektowych na podstawie materiałów udostępnionych przez F.U.M. w Starogardzie Gdańskim i wykonanego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego.

UWAGA !
Rzędne dróg w wyniesione godzinę na podstawie map wielkoskalowych.
Nie dokładnie dane powinny zostać.

UWAGA !
Nie wyłącza się obowiązku w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych , które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

WYKONAWCA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW STARY LAS ARKUSZ 2 skala 1:500

LEGENDA :

- PROJEKTOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA OBJĘTA ODREBNYM OPRACOWANIEM
- TOZ-1,2 — TABLICE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
- SK1,2 — SZAFKI KABLOWE ROZDZIELCZE
- ROZDZIELNICE WEWNĘTRZNE
- SX/Y — SŁUP STALOWY OŚWIETLENIOWY H=11m Z OPRAWĄ 250W; X - KOLEJNY SŁUP OBWODU; Y - NUMER OBWODU
- PX/Y — SŁUP STALOWY OŚWIETLENIOWY PARKOWY H=4m Z OPRAWĄ 70W
- L1 — LAMPY OŚWIETLENIA DOZOROWEGO - CAŁONOCNE
- SN15kV — PROJEKTOWANY KABEL SN 15kV OBJĘTY ODRĘBNYM OPRACOWANIEM
- PROJEKTOWANY KABEL ZASILAJĄCY OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE YAKY 5 x 10
- PROJEKTOWANY KABEL nn 0,4 kV ZASILAJĄCY PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE
- RURY OSŁONOWE DVK 50, 75, 100 prod. AROT
- B1A,B;B2 — ZASILANIE NAPĘDU BRAM
- UZIEMIENIE KRAŃCOWE SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH

1. PORTIERNIA
2a,2b. WAGI Lr=14m, 40Mg
3. MYJKA DO KÓŁ MECHANICZNA
4. SORTOWNIA ODPADÓW
4a. OBIEKT SOCJALNY DLA PRACOWNIKÓW GOSPODARKI ODPADAMI
5. WIATA PRZYJĘCIA ODPADÓW ORGANICZNYCH
6. WIATY DLA KONTENERÓW KOMPOSTOWYCH
6a. ZBIORNIK WÓD PROCESOWYCH Z KONTENERÓW
7. PLAC MANEWROWY KOMPOSTOWNI
8. WIATA DOJRZEWANIA KOMPOSTU I KLASY
8a. WIATA MAGAZYNOWA KOMPOSTU DOJRZAŁEGO
9. BOKSY PLACOWE (WYMIARY 2,0x3,80cm
10. BOKSY KLASYFIKACYJNE 2,0x3,80cm
11. WIATA NA ODPADY Z AZBESTEM
12. MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
13. OBIEKT SOCJALNY DLA PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH (poza kontrolowaną)
14. WIATA GARAŻOWA Z WARSZTATEM
15. MYJNIA PŁYTOWA
16. STACJA PALIW
17. ZBIORNIK BUFOROWY WÓD ODCIEKOWYCH
18. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | technologia
19. ZBIORNIK MAGAZYNOWY WÓD OCZYSZCZONYCH
20. PUNKT PRZYJĘCIA ODPADÓW WIELKO-GABARYTOWYCH , SPRZĘTU AGD I RTV ORAZ PRZEROBKI GRUZU
20a. WARSZTAT ROZBIÓRKI
20b. STREFA ROZDRABNIANIA GRUZU
20c. KONTENER SOCJALNY
20d. WAGA
20e. STACJA PRZEROBU BIOGAZU-PROJEKTOWANA
21. OBIEKT ADMINISTRACYJNY
22. PARKING
23. ZBIORNIKA POBORU ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI
24. SZAMBO 2 LUB 3 KOMOROWE
25. ZBIORNIK WÓD DESZCZOWYCH Z DRÓG I PLACÓW, FUNKCJA ZBIORNIKA P.POŻ.
26. STACJA TRANSFORMATOROWA
27. STUDZIENKA WODOMIERZOWA
28. PRZEPOMPOWNIA WÓD ODCIEKOWYCH

UWAGI :

1. KABLE UKŁADAĆ NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m OD PROJEKTOWANEJ RZĘDNEJ TERENU.
2. SKRZYŻOWANIA Z INSTALACJAMI SANITARNYMI WYKONAĆ W RURACH OSŁONOWYCH DVK 50; 75; 100 prod. AROT
3. SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI WYKONAĆ W RURACH OSŁONOWYCH DVK 50; 75; 100 prod. AROT
4. DLA ROZDZIELNIC ZASILAJĄCYCH POMPĘ PRZEWOŹNĄ (REJON ZB. 25) , ROZDZIELNICE MYJNI 15 ORAZ TOZ2 ZASTOSOWAĆ OBUDOWY Z TWORZYWA ODPORNE NA UV OBUDOWANE OBUDOWA IB.ASZANA,Z DASZKIEM CHRONIĄCĄ PRZED BEZPOŚREDNIMI WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI.

ARKUSZ 1
ARKUSZ 2
ARKUSZ 3
ARKUSZ 4

istniejący fr.12

projektowany fr.12

Inwestor: Gmina Miejska Starogard Gdański 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6	Stadium: P.W	Branża: E	Obiekt:
Inwestycja: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW Stary Las wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Tytuł projektu: SIEĆ ROZDZIELCZA 0,4 kV I OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE		
	Nazwa rys.: SIEĆ ROZDZIELCZA 0,4kV I OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE		
Wykonawca dokumentacji KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo J. A. T. Sp. z o.o. 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 8 A	Projektował: inż. Wojciech Nawrocki		Upr. nr: 282/Gd/73
	Sprawdził: mgr inż.Bogdan Wilczyński		Upr. nr: 5743/Gd/94
NORD INVESTMENTS S.A. 80-747 Gdańsk ul. Toruńska 12	Data: 10.02.2005	Skala: 1 : 500	Nr arch. proj.: 2038/05-E
			Nr rys: E.1