

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytań Wykonawcy:

1. W opisie warunków gruntowych i wodnych, który zawarty jest w części III Projektu budowlanego - Konstrukcja, wymienione warstwy geologiczne nie mają określonej grubości, zasięgu występowania poszczególnych warstw na rozpatrywanym terenie. Proszę o uzupełnienie danych projektowych.
2. Proszę wskazać pozycje przedmiaru robót, które obejmują wymianę gruntów, znajdujących się poniżej posadowienia obiektów.
3. Proszę o wskazanie miejsca poboru mediów na cele budowy a także drogi dojazdu do Terenu Budowy. Zamawiający winien udostępnić do wiadomości wykonawcy danych o Terenie Budowy.

Wyjaśnienia zamawiającego:

1. Techniczne badania podłoża gruntowego były wykonywane dla potrzeb opracowania projektów budowlanego i wykonawczego. Wyniki tych badań zostały w tych projektach wykorzystane. Techniczne badania podłoża gruntowego określiły zdolności warstw do przejmowania obciążeń bezpośrednich. Wnioski z badań były pozytywne w związku z czym nie było konieczności uszczegółowienia badań. Temu celowi służyło też rozmieszczenie otworów badawczych. Techniczne badania podłoża gruntowego nie mogą stanowić podstawy do określenia zasięgu występowania poszczególnych warstw na terenie planowanej inwestycji.
2. Dla każdego obiektu W Przedmiarze robót zostały określone „Roboty ziemne” w ramach których ujęte zostały wymiany gruntów.
3. Miejsce poboru wody- z wodociągu gminnego na jego końcu zgodnie z projektem zagospodarowania działki nr 9 w Starym Lesie.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji

Mariusz Karpala
Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)