

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

1. Treść zapytania Wykonawcy:

Mając na uwadze zapisy Warunków szczególnych kontraktu klauzula 4.8 prosimy o wskazanie jaki termin ma Inżynier na dokonanie akceptacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia? (uwzględniając, iż termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi najpóźniej po 30 dniach od podpisania umowy a wykonawca musi najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia robót przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowany już przez Inżyniera plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

Wyjaśnienie zamawiającego:

Inżynier powinien zaakceptować plan BIOZ w sposób umożliwiający rozpoczęcie robót budowlanych w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

2. Treść zapytania Wykonawcy:

Specyfikacja Techniczna ST 01-09-2-T oraz opis do Projektu Wykonawczego -Technologia nie określają precyzyjnie rodzaju wyposażenia i podstawowych parametrów technologicznych dla obiektów 20a, 20b, 20c. Prosimy o ich określenie i wskazanie miejsca w przedmiarze, w którym należy uwzględnić te pozycje.

Wyjaśnienie zamawiającego:

Obiekty 20a, 20b, 20c nie posiadają wyposażenia technologicznego poza ujętym w projektach branżowych.

3. Treść zapytania Wykonawcy:

Specyfikacja Techniczna ST 01-09-2-T oraz opis do Projektu Wykonawczego -Technologia nie określają precyzyjnie rodzaju wyposażenia i podstawowych parametrów technologicznych dla obiektu nr 14 -. Wiata garażowa z warsztatem Prosimy o ich określenie i wskazanie miejsca w przedmiarze, w którym należy uwzględnić te pozycje.

Wyjaśnienie zamawiającego:

Obiekt 14 nie posiada wyposażenia technologicznego poza ujętym w projektach branżowych.

4. Treść zapytania Wykonawcy:

Specyfikacja Techniczna ST 01-09-2-T oraz opis do Projektu Wykonawczego -Technologia nie określają precyzyjnie rodzaju wyposażenia i podstawowych parametrów technologicznych dla obiektu nr 15 - Myjnia płytowa Prosimy o ich określenie i wskazanie miejsca w przedmiarze, w którym należy uwzględnić te pozycje.

Wyjaśnienie zamawiającego:

Obiekt 15 nie posiada wyposażenia technologicznego poza ujętym w projektach branżowych.

5. Treść zapytania Wykonawcy:

Specyfikacja Techniczna ST 01-09-2-T oraz opis do Projektu Wykonawczego -Technologia nie określają precyzyjnie rodzaju wyposażenia i podstawowych parametrów technologicznych dla obiektu nr 16 - Stacja paliw. Prosimy o ich określenie. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż w żadnej pozycji przedmiaru literalnie nie uwzględniono wyceny robót budowlanych i elektrycznych związanych z wykonaniem tego obiektu.

Wyjaśnienie zamawiającego:

Stacja paliw obiekt nr 16 została ujęta w przedmiarze robót w pozycji 2121 jako kompletna dostawa wraz z montażem.

6. Treść zapytania Wykonawcy:

Przedmiar robót nie określa również robót budowlanych związanych z budową Pompowni poboru ścieków - Obiekt nr 23. Prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie zamawiającego:

Pompownia poboru ścieków obiekt nr 23 została ujęta w przedmiarze robót w pozycji 2115 jako kompletna dostawa wraz z montażem.

7. Treść zapytań Wykonawcy:

7. 1 Czy wykaz sprzętu określony w Tabeli nr 9 pozycje 1-18 opisu do Projektu Wykonawczego -Technologia jest przedmiotem zamówienia -jeżeli tak, to prosimy o określenie parametrów technologicznych i wymagań Zamawiającego w odniesieniu do w/w?

7.2. Czy w/w tabela wyczerpuje wszystkie wymagania ilościowe Zamawiającego w odniesieniu do wyposażenia zakładu (np.: ilości i gabaryty kontenerów).

Wyjaśnienie zamawiającego:

Sprzęt wymieniony w tabeli 9 projektu technologicznego jest dostawą inwestorską.

8. Treść zapytań Wykonawcy:

Dot.Części I -Instrukcji dla wykonawców

a)prosimy o wyjaśnienie zapisu punkt 14.1.4 który brzmi.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oferta musi być podpisana albo przez ustanowionego przez nich pełnomocnika albo przez osoby upoważnione do reprezentacji każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Uważamy, że ten zapis jest niekompatybilny z punktem 10.1 który brzmi. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinny spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków

zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 ID W. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W związku z rozbieżnymi zapisami prosimy o odpowiedzi:

- czy w przypadku ubiegania się o zamówienie przez konsorcjum ,oferta musi być złożona i podpisana tylko przez ustanowionego pełnomocnika (powiedzmy przedstawiciela wyłonionego lidera konsorcjum) czy dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej przez partnerów konsorcjum wraz z podpisami wszystkich partnerów konsorcjum.

-czy w przypadku złożenia podpisanej przez pełnomocnika lub przez wszystkich uprawnionych uczestników konsorcjum oferty, która okaże się najkorzystniejsza istnieje możliwość podpisania umowy z zamawiającym przez wszystkich uczestników konsorcjum jednocześnie ustanawiając lidera konsorcjum.

- czy w przypadku konsorcjum możliwym będzie aby w umowie z zamawiającym było podane nie jedno konto, lecz kilka kont które będą należały do każdego uczestnika konsorcjum z osobna.. W takim przypadku lider konsorcjum wystawiając fakturę zgodnie z protokołem odbioru podpisanym przez każdą stronę umowy wskazywałby konto na które ma zostać przelana należność za realizację przedmiotu umowy.

Wyjaśnienia zamawiającego:

W zapisach SIWZ nie ma rozbieżności. Zgodnie z ust. 14.1 pkt 4 IDW oferta może być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców występujących wspólnie, ale też mogą ją podpisać wszyscy wykonawcy występujący wspólnie (osoby upoważnione do reprezentacji każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zgodnie z ich dokumentami rejestrowymi).

Zgodnie z zapisem ust. 10 pkt. 1 „Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”. To czy umowa będzie zawarta z pełnomocnikiem czy z wszystkimi uczestnikami konsorcjum zależy od treści pełnomocnictwa udzielonego przez wykonawców występujących wspólnie.

Zamawiający wymaga, aby w umowie wskazane było jedno konto do rozliczeń.

9. Treść zapytań Wykonawcy:

Czy zamawiający może podać parametry pracy pomp z pozycji 990,2114, 2115 z przedmiaru robót? Mowa tu o pompowni wód odciekowych, pompowni koncentratu oraz pompowni poboru ścieków,

Wyjaśnienia zamawiającego:

Parametry pracy pompowni wód odciekowych ob. 28 znajdują się w projekcie wykonawczym technologia.

Parametry pomp dla pompowni koncentratu ob. 18a i pompowni poboru ścieków ob. 23 zależą od parametrów „oczyszczalni zakładowej w technologii odwróconej osmozy – obiekt nr 18”, która jest dostawą wykonawcy.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji
Mariusz Karpala
Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)