

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytania Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału z jakiego jest wykonana warstwa filtracyjno-ochronna kwater składowiska ze żwiru 8-16 na mieszankę żwirowo-piaszczystą, spełniającą warunek współczynnika filtracji $k \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24.03.2003r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U.03.61.549)?

Zastosowanie żwiru 8-16 na warstwę filtracyjno-ochronną w znaczącym stopniu wpłynie na cenę oferty (cena żwiru jest 8-krotnie wyższa od ceny mieszanki żwirowo-piaszczystej), a zastosowanie mieszanki żwirowo-piaszczystej nie pogarsza parametrów użytkowych i funkcjonalnych kwater składowiska oraz pozostaje w zgodzie z przepisami powyższego rozporządzenia

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zastosowany materiał musi być zgodny z projektem. Zgodnie z zapisami w projekcie nr 2025/05-K podsypkę zabezpieczającą – filtracyjną projektuje się o grubości 50 cm wykonaną z materiału żwirowo – piaszczystego lub innych materiałów o podobnych właściwościach o wartości współczynnika filtracji większej niż 10^{-4} m/s.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji

Mariusz Karpala
Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)