

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytania Wykonawcy:

1. Zamawiający bardzo dokładnie określa producentów podzespołów z jakich mają być wykonane urządzenia wchodzące w skład linii sortowniczej oraz rozwiązania konstrukcyjne ich wykonania .
Pytamy o celowość wprowadzonych ograniczeń rozwiązań konstrukcyjnych i zaopatrzeniowych?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań:
 - konstrukcyjnych
 - zaopatrzeniowych (poddostawcy)
 - lakierniczych (grubości warstw pokrycia lakierniczego urządzeń), które nie pogarszają a nawet polepszają proces technologiczny?
3. Prosimy o sprecyzowanie ilości pras wchodzących w zakres zamówienia?:
4. Prosimy o szczegółowo wyspecyfikowanie ilości i rodzaju robot bądź dostaw jakie Oferent powinien wycenić w pozycji 2125 przedmiaru robót - Wyposażenie wszystkich obiektów-1 kpl.

Wyjaśnienia zamawiającego:

1. Zgodnie z Klauzulą dołączoną do projektów:
 - 1.1. Projekty wykonawcze zostały opracowane w oparciu o konkretne urządzenia
 - 1.2. Dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych o parametrach określonych w Specyfikacji Technicznej,
 - 1.3. Wszelkie koszty wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej poniesie Wykonawca.
2. Odpowiedź zawarta jest w punkcie 1.
3. Zgodnie z projektem wykonawczym opisem i rysunkami w zakres zamówienia wchodzi dwie prasy.
4. Ilość i rodzaj dostaw ujętych w poz. 2025 przedmiaru wynika z dokumentacji i Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót ST.01.09/2. Jednocześnie uzupełniamy Specyfikację Techniczną Warunków Wykonania i Odbioru Robót ST.01.09/2 o następujące zapisy:
 - 4.1. w punkcie 1.3 dopisujemy na końcu „- kotłownia olejowa”
 - 4.2. w Rozdziale 2.0 . URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE dopisujemy punkt 2.7. Kotłownia olejowa – pomieszczenie w obiekt nr 13
Kotłownia wodna grzewcza dla c.o. i c.w.u. opalana olejem opałowym.
Elementy kotłowni
 - kocioł c.o. wodny niskotemperaturowy o mocy $Q = 90 \text{ kW}$, $P_n = 0,4 \text{ MPa}$, $t_{\text{max}} = 90^{\circ}\text{C}$
 - palnik olejowy – dwustopniowy do kotła jw.
 - regulator z kompletem czujników realizujących funkcje”
 - Sterowanie 1 palnika i kotła
 - Regulacja pogodowa 1-obwodu grzewczego c.o. z zaworem trójdrogowym,
 - Regulacja temp.. w podgrzewaczu c.w.u.

Programowanie w cyklu dobowo – tygodniowym

Sterowanie pompa mieszającą

- naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. całk. 200 l $p_{max} = 0,3$ MPa ciśnienie wstępne = 0,1 MPa
- podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. $V = 400$ l z wężown. $F = 1,6$ m²
- pompa obiegowa co elektroniczna podwójna $G = 3,8$ t/h $\Delta h = 80$ kPa, $N = 40-415$ W $U = 230$ V,
- pompa obiegu grzewczego cwu $G = 1,6$ t/h $\Delta h = 20$ kPa, $N = 40-90$ W $U = 230$ V,
- pompa mieszająca kotła $G = 1,2$ t/h $\Delta h = 10$ kPa, $N = 30-60$ W $U = 230$ V,
- pompa cyrk. cwu $N = 25$ W, $U = 230$ V, $G = 0,2$ t/h, $H = 12$ kPa,
- zawór bezpieczeństwa kotła wielkość 3/4", ciśnienie początku otwarcia $p = 3,0$ bar,
- zawór bezpieczeństwa podgrzew. c.w.u. wielkość 3/4", ciśnienie początku otwarcia $p = 8,0$ bar,
- czujnik poziomu wody w instalacji,
- magnetoodmulacz siatkowy,
- zawór mieszający 3 – drogowy dn 40 kvs = 25 z siłownikiem,
- naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. poj. całk. 18 l $PN = 8$ bar ciśn. wstępne = 4 bar
- stacja zmiękczenia wody automatyczna jednokolumnowa $q_n = 1,5$ m³/h z elektrozaworem blokady rozbioru wody,
- reduktor ciśnienia wody dn 20, cieśn., zreduk. 3 bar,
- zbiornik oleju z polietylenu $V = 2000$ l, o wym $l = 2000$ mm, szer. = 720 mm, $h = 1660$ mm z pakietem połączeń i sygnalizatorem poziomu napełnienia,
- wlew paliwa dn 50 ze skrzynką i sorbentem 3 szt,
- układ odpowietrzający z zaworem oddechowym dn 40,
- filtr oleju z odpowietrznikiem i nawrotem oleju,

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji

Mariusz Karpala
Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)