

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytania Wykonawcy:

W nawiązaniu do pkt. 15 SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania:

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej pełnej dokumentacji geotechnicznej zawierającej mapę obejmującą teren kwater i teren usytuowania wiat i składowisk, z naniesioną lokalizacją odwiertów oraz przekroje geologiczne . Opis warunków gruntowych i wodnych zawarty w cz. III Projektu budowlanego konstrukcja , na który wskazuje Zamawiający w wyjaśnieniu nr 5, jest niewystarczający dla prawidłowej wyceny robót ziemnych .
2. Prosimy o informacje czy grunt z wykopu pod kwaterę będzie można wykorzystać do wymiany gruntu pod budynki, wiaty i składowiska .
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o będący w posiadaniu Zamawiającego projekt wykonawczy oraz Specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót, tymczasem w żadnym z projektów wykonawczych konstrukcji wiat, budynków i placów nie zostały zaprojektowane posadzki żelbetowe . W projektach tych określono jedynie wytyczne do projektowania , t.j podano nośność jaką posadzka powinna osiągnąć oraz minimalną ilość stalowego zbrojenia rozproszonego w 1 m³ betonu . Posadzki są ważnym elementem konstrukcyjnym i powinny być zaprojektowane przez projektanta konstrukcji, a projekt wykonawczy powinien precyzyjnie określić ilość i rodzaj zbrojenia . Prosimy o uzupełnienie projektów wykonawczych w tym zakresie .
4. W przedmiarach robót dot. wykonania posadzek przyjęto minimalną wymaganą ilość stalowego zbrojenia rozproszonego. Czy różnica pomiędzy rzeczywistą i założoną ilością tego zbrojenia będzie rozliczona w ramach robót dodatkowych ?
5. W projektach wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych warunków wykonania i odbioru robót postawiono wymóg 10 letniej gwarancji producenta dla powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowych i 25 lat dla powłok blach trapezowych i paneli. Prosimy o wykreślenie tego wymogu , gdyż jest on sprzeczny z warunkami kontraktu , który przewiduje okres rękojmi za wady 24 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Wykonania . Ponadto wymóg ten jest niemożliwy do spełnienia , gdyż producenci nie udzielają tak długich gwarancji na swoje wyroby .
6. Prosimy o potwierdzenie że wynagrodzenie kontraktowe nie jest ryczałtowe i że zapłata za wykonane roboty nastąpi w oparciu o niezmiennie ceny jednostkowe określone w wycenionym przedmiarze robót i rzeczywistą ilość wykonanych robót określoną na podstawie książki obmiarów.

Ze względu na bardzo duży zakres robót do wyceny prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24,X.2007r.

Wyjaśnienia zamawiającego:

1. Wykonawca winien wycenić roboty na podstawie przedmiaru robót załączonego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Temat dokumentacji geotechnicznej został ujęty w wyjaśnieniu nr 7 punkt 1, zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego.
2. Informacje na temat pozyskiwania materiałów miejscowych i źródeł uzyskania materiałów znajdują się a Specyfikacji technicznej ST.01.00 w punktach 2.2 i 2.3,

3. Posadzki żelbetowe zostały zaprojektowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Zbrojenie rozproszone nie wymaga rozrysowywania. Zbrojenie rozproszone jest dodatkiem do wytrzymałości betonu. Każda próbka betonu pobrana do kontroli musi spełniać określone w projekcie wymagania minimalne.
4. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z projektem.
5. Wykonawca powinien uzyskać od producenta stosowne gwarancje na powłoki antykorozyjne i po okresie rękojmi za wady przekazać odpowiednie cesje gwarancji na Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie kontraktowe jest wynagrodzeniem obmiarowym, zgodnie z warunkami FIDIC (czerwony FIDIC) oraz ich modyfikacjami zawartymi we wzorze kontraktu.

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 16.10.2007r.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji

Mariusz Karpala
Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)

