

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytania Wykonawcy:

1. Dot: „Wyjaśnienia treści SIWZ 20: pytanie 18.1 i wyjaśnienia Zamawiającego nr 18.2.”
Zamawiający podał błędnie numer pozycji, w której należy zmienić wartość na 10 szt - poz.652. Według nas ilość należy zmienić w poz.634. (poz.652 dotyczy montażu wentylatorów łazienkowych). Prosimy podać właściwy numer pozycji do zmiany wartości na 10 szt.

2. Dot. Wymiany gruntu poniżej poziomu posadowienia obiektów

Wykonawca zadał wcześniej Zamawiającemu pytania dot. wymiany gruntu poniżej poziomu posadowienia obiektów (wyjaśnienia treści SIWZ 20 i 21). Zamawiający na pytania Wykonawcy odpowiedział m.in.: „przedmiar nie uwzględnia wymiany gruntu poniżej posadowienia obiektu ponieważ nie było możliwe na etapie projektu określenie wielkości tej wymiany. Wielkość ta będzie możliwa do określenia na etapie realizacji” lub inna odpowiedź Zamawiającego „głębokość wymiany gruntu pod posadowienie wiat ... ujęta w poz.807 i 822 przedmiaru robót została przyjęta szacunkowa” lub kolejna odpowiedź Zamawiającego „wymiana gruntu pod posadowienie wiaty garażowej z warsztatem.. ,została przyjęta szacunkowo”.

Prosimy o dokładne i jednoznaczne wyjaśnienie kwestii wymiany gruntów poniżej poziomu posadowienia obiektów - czy jeżeli na etapie realizacji inwestycji zajdzie potrzeba wymiany gruntu pod poziomem posadowienia obiektów, a wymiana taka nie została uwzględniona przez Zamawiającego w przedmiarze robót, to wymiana gruntu będzie traktowana jako robota dodatkowa, a Wykonawca otrzyma dodatkową zapłatę?

3. Dot.: makroniwelacji, kod poz. przedm.5.2.5 „Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów” ilość 37 265m³.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 21 i 23 Zamawiającego nie wyjaśniają kwestii w/w nasypów. Zamawiający twierdzi, iż informacje na temat wykonania w/w nasypów znajdują się w ST 01.00 w punktach.2.2 i 2.3. Zawarte w tych punktach informacje nie określają czy nasypy z poz. przedmiarowej 5.2.5 w ilości 37 265 m³ mają być wykonane z gruntu rodzimego z wykopów czy z dowożonego piasku lub pospółki.

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli zaistnieje konieczność dowożenia piasku lub pospółki do w/w nasypów to Zamawiający rozliczy ją jako robotę dodatkową?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Ad. 1. Nawiązując do wyjaśnienia treści SIWZ nr 20 punkt 18.1, korygujemy odpowiedź nr 18.2 i zmieniamy numer pozycji przedmiaru na 634.

Ad. 2 Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany gruntów poniżej poziomu posadowienia obiektów, a wymiana taka nie została uwzględniona w przedmiarze robót to ustalenie kosztu i sposób zapłaty nastąpi zgodnie z Warunkami kontraktu na budowę (czerwony FIDIC Klauzula 12.4 i inne).

Ad. 3. W punktach 2.2 i 2.3 ST.01.00 określone zostały wymagania dotyczące źródeł uzyskiwania materiałów i pozyskiwania materiałów miejscowych. W przypadku

pozyskania przez Wykonawcę materiałów miejscowych, których koszt będzie niższy od ujętych w wycenie robót rozliczenie nastąpi na zasadach określonych w Warunkach kontraktu na budowę (czerwony FIDIC klauzula 13 i inne).

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji
Mariusz Karpala
Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)