

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

1. 1. Treść zapytania Wykonawcy:

W nawiązaniu do pisma „Wyjaśnienia nr 6 do SIWZ” (pytanie nr 2) proszę ponownie o zajęcie jednoznacznego stanowiska.

W odpowiedzi Ad.2 stwierdzono, iż wyposażenie prasy belującej powinno być zgodne z punktem 2-3 ST.01.09/2, a tym samym nie należy ujmować dodatkowo dostawy i montażu perforatora.

W związku z taką odpowiedzią, należy nadmienić, że w przypadku braku perforatora – prasa belująca, czyli urządzenie przeznaczone między innymi do prasowania opakowań PET nie będzie mogło wykonywać tej czynności.

Wobec powyższego, proszę Zamawiającego o wykreślenie „prasowania opakowań PET” z zaprojektowanego procesu technologicznego linii sortowniczej lub o dokonanie korekty w punkcie 2-3 ST.01.09/2 i wpisanie dostawy perforatora wraz z uściśleniem jego parametrów technicznych takich jak:

- rodzaj przesuwu (ręczny lub elektryczny)
- moc napędu

1.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

1. Uzupełniamy ST.01.09/2 i w punkcie 2.6 do wymagań dotyczących linii sortowniczej dopisujemy;

Prasa wyposażona winna być w perforator elektryczny z możliwością wysuwania, który stanowi integralną część prasy. Parametry perforatora winny być odpowiednie do prasy do surowców.

2. 1. Treść zapytania Wykonawcy:

Ze względu na rozbieżność w opisie między specyfikacją techniczną ST.01.09/2 a projektem technologicznym 2025/05-T proszę określić maksymalną wielkość frakcji paliwa alternatywnego (parametr niezbędny przy doborze rozdrabniacza).

2.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Frakcje dodawane do paliwa alternatywnego powinny być rozdrabniane do wielkości mniejszej niż 35 mm. Dopuszcza się wielkość rozdrobnienia do wielkości 40 mm.

3. 1. Treść zapytania Wykonawcy:

Specyfikacja techniczna ST.01.09, Projekt technologiczny 2025/05-T oraz wyjaśnienia nr 9 do SIWZ (pytanie nr 5) nie zawierają danych technicznych stacji paliw, co uniemożliwia złożenie oferty na jej dostawę. W związku z powyższym proszę Zamawiającego o podanie następujących parametrów stacji paliw:

- a) pojemność zbiornika stacji
- b) ilość zbiorników
- c) rodzaj zbiornika (naziemny czy podziemny)
- d) zakres wyposażania dodatkowego (elektroniczne kluczyki kodowe dla użytkowników, mikroprocesorowy układ sterujący umożliwiający rejestrację wydanego paliwa dla każdego użytkownika z osobna itp..)

3.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Uzupełniamy Specyfikację techniczną ST.01.09/2 1 za punktem 2.5 dopisujemy punkt 2.5a. następującej treści:

2.5a Kontenerowa stacja paliw

Parametry techniczne

Zbiornik paliwa dwupłaszczowy o pojemności wewnętrznej 5000 l z licznikiem analogowym – szt. 2

Dwufunkcyjny licznik (bieżący – zerowany oraz całkowity)

Pistolet do napełniania z elastycznym węzłem o dł. 4,0 m wyposażony w automatyczny zawór odcinający dopływ przy przepełnieniu

Zawór automatyczny odcinający dopływ paliwa z cysterny

Pompa zasilana prądem elektrycznym 230 V o średniej wydajności 55 l/min.

Króciec wlewowy 2" (gwint zewnętrzny)

Zamykana pokrywa chroniąca dostęp do części mechanicznej

4. 1. Treść zapytania Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada dokumentację prawną (np. raport oddziaływania na środowisko, uzgodnienie stref ochronnych itd.) niezbędną przy lokalizacji i montażu stacji paliw (obiekt 16)?

Jeżeli tak, to proszę o jej udostępnienie, natomiast w przypadku braku takiej dokumentacji, proszę Zamawiającego o wyłączenie dostawy i montażu omawianej Stacji Paliw z zakresu niniejszego przetargu.

4.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Na stronie internetowej Zamawiającego dostępna jest Decyzja Wojewody Pomorskiego uzgadniająca projekt w zakresie oddziaływania na środowisko.

5. 1. Treść zapytania Wykonawcy:

Czy w związku z brakiem wyceny robót budowlanych i elektrycznych niezbędnych do montażu stacji paliw - obiekt 16 – (w załączonych przedmiarach robót) Zamawiający wykona je we własnym zakresie?

Przed przystąpieniem do montażu, dostawca kontenerowej stacji paliw wymaga od inwestora przygotowania następujących elementów:

a) płyty fundamentowej (według wytycznych dostawcy stacji)

b) zasilania elektrycznego (według wytycznych dostawcy stacji)

Jeżeli powyższy zakres robót wchodzi w zakres tego przetargu proszę o wpisanie pozycji dodatkowych do przedmiaru robót (tabela B) – pozycje 38.2.1-2 .

5.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Doprowadzenie energii do stacji paliw jest zawarte w projekcie sieci zewnętrznej, rozdzielczej 0,4 kV. Pozostałe roboty winny być wycenione jako montaż winny ujęty w pozycji przedmiaru nr 2121.

6. 1. Treść zapytania Wykonawcy:

Ze względu na rozbieżność w opisie między specyfikacją techniczną ST.01.09 a projektem technologicznym 2025/05-T zwracam się o określenie rodzaju myjni kół (rolkowa czy przejezdna) oraz o podanie wymaganych parametrów.

6.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

W projekcie została przyjęta myjnia kół przejazdowa.

7. 1. Treść zapytania Wykonawcy:

SIWZ cz. I - pkt 14 opis sposobu przygotowania oferty - podpunkt 1.5 – upoważnienie do podpisania oferty – prosimy o korektę zapisu „(...) dołączyć oryginał poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza”. W przypadku załączenia kopii wymaga ona potwierdzenia notarialnego.

7.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

W SIWZ część I Instrukcja dla Wykonawców – ust. 14 pkt. 1.5 wystąpiła oczywista omyłka, powinno być: „do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza”.

8. 1. Treść zapytania Wykonawcy:

SIWZ cz. I – pkt 9 warunki udziału w postępowaniu - podpunkt 2 - litera b - tiret 1

Przedstawiciel Wykonawcy, naszym zdaniem, osoba ta nie musi legitymować się doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy (i uprawnieniami budowlanymi) – ponieważ te funkcje nie są tożsame. Przedstawiciel Wykonawcy powinien mieć doświadczenie w zarządzaniu kontraktem. Prosimy o rozważenie zmiany zapisu SIWZ .

8.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Zapis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji
Piotr Kołakowski
Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej
(-)