

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytania Wykonawcy:

W nawiązaniu do pkt 15 SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania :

1. W dniu 08.X.2007r. Zamawiający wyjaśnił , że Wykonawca powinien uzyskać stosowną, czyli zgodnie z zapisami w projektach wykonawczych obiektów 25 letnią gwarancję od producenta na powłoki blach trapezowych i paneli. Wiodący producenci blach odmówili udzielenia tak długich gwarancji, wobec czego prosimy Zamawiającego od odstąpienia od tego wymogu .
2. W dniu 10.X.;2007r. Zamawiający napisał, że w zespole obiektów 6/2,8,8a,10/1 i 5,6/1 zaprojektowany system odwodnienia dachu jest systemem grawitacyjnym a nie podciśnieniowym . Czy odpowiedzią s woja Zamawiający zmienia opisy na rysunkach w projektach wykonawczych architektury „ system odwodnienia podciśnieniowego" na system odwodnienia grawitacyjnego" ? Dotyczy to rysunków:
 - rys. nr A2 (rzut dachu) w projekcie wykonawczym architektury obiektu 5 i 6/1 wiatą przyjęcia odpadów organicznych i kontenerów oraz
 - rys. nr A2 (rzut dachu) w projekcie wykonawczym architektury obiektów 6/2,8,8a,10/1 zespół wiat .placów i boksy .

Wyjaśnienia zamawiającego :

Ad.1 Okresy gwarancji zostały ustalone na podstawie rynkowych warunków producentów. Zamawiający podtrzymuje ustalone warunki dotyczące wymaganych okresów gwarancji.

Ad.2 Pytanie i odpowiedź nie dotyczyły dachu. Zastosowane odwodnienie dachu jest grawitacyjne, ale w systemie podciśnieniowym, co oznacza, że zastosowano dłuższe i sztywniejsze rury zbierające wodę na odcinkach poziomych.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji
Piotr Kołakowski
Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej
(-)