

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytania Wykonawcy:

1) W Projekcie Wykonawczym Zakładu Utylizacji Odpadów Stary Las Obiekt nr.4- Sortownia odpadów w punkcie 8.3.5. Konstrukcja w opisie stropodachu napisano, iż wewnętrzna warstwa pokrycia dachowego ma być wykonana z blachy trapezowej T45, taki zapis widnieje też w przedmiarze. Natomiast na rysunkach A.4 i A.6 opisano wewnętrzną warstwę pokrycia dachowego jako wykonaną z blachy trapezowej T 50. którą wersję oferent ma uznać za prawidłową i wycenić ?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Projekt wykonawczy Obiekt nr 4 – Sortownia odpadów – Konstrukcja nie zawiera punktu 8.3.5. Punkt ten jest w projekcie – Architektura. Oferent winien wycenić blachę T50 i taką przyjąć w poz. 412 kol. 4 przedmiaru.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji
Piotr Kołakowski
Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej
(-)