TABELA 2

TABELA WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

$x^{(n)}$ - wartość charakterystyczna $x^{(r)}$ - wartość obliczeniowa $x^{(r')}$ - wartość obliczeniowa z uwzględnieniem wyporu wody γ_m - współczynnik materiałowy (1)

Numer warstwy geotechnicznej	Warstwa geotechniczna	Wilgotność naturalna Wn (%)			Ciężar objętościowy γ (kNm^{-3})				Stopień zagęszczenia I_D			Stopień plastyczności I_L			Kohezja C_u (kPa)			Kąt tarcia wewnętrznego Φ_u (^{o})			Moduł ściśliwości M_O (kPa) odczytany z Normy
		$Wn^{(n)}$	γ_m	$Wn^{(r)}$	$\gamma^{(n)}$	γ_m	$\gamma^{(r)}$	$\gamma^{(r')}$	$I_D^{(n)}$	γ_m	$I_D^{(r)}$	$I_L^{(n)}$	γ_m	$I_L^{(n)}$	$C_u^{(n)}$	γ_m	$C_u^{(r)}$	$\Phi_u^{(n)}$	γ_m	$\Phi_u^{(r)}$	
I	Torf	64,59	1,10	**71,05**	12,52	0,90	**11,27**								4,2	0,90	**3,75**	4,2	0,90	**3,75**	1 832
II	Namuł pylasty - miękkoplastyczny	38,32	1,10	**42,15**	18,44	0,90	**16,59**					0,856	1,10	**0,941**	10,3	0,90	**9,23**	7,8	0,90	**6,98**	3 033
III	Piasek gliniasty - plastyczny	16,37	1,10	**18,00**	20,60	0,90	**18,54**					0,337	1,10	**0,371**	16,5	0,90	**14,85**	18,0	0,90	**16,20**	25 000(*)
IV	Glina piaszczysta - miękkoplastyczna	24,20	1,10	**26,62**	19,62	0,90	**17,66**					0,647	1,10	**0,712**	15,4	0,90	**13,86**	12,7	0,90	**11,43**	13 000(*)
IVA	Glina piaszczysta - plastyczna	17,49	1,10	**19,24**	20,62	0,90	**18,56**					0,346	1,10	**0,381**	24,8	0,90	**22,32**	15,5	0,90	**13,95**	24 500(*)
V	Piasek drobny/ pylasty - średniozagęszczony	24,63	1,10	**27,09**	18,60	0,90	**16,74**	**6,74**	0,558	0,90	**0,502**							34,4	0,90	**30,96**	62 000(*)