



Starogard Gdański, dnia 01 czerwca 2011 r.

Wyjaśnienie nr 4

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuję treść zapytań do SIWZ na „Budowę gminnej drogi dojazdowej, mostu na rzece Piesienica i przebudowę sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV” wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:

1. W SSTWWIOR- droga brakuje specyfikacji technicznej na wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem $R_m = 1,5$ MPa (04.05.02.) oraz na wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 2,5$ MPa (04.05.01.). Zwracamy się o uzupełnienie.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający uzupełnia SSTWWIOR o specyfikacji technicznej na wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem $R_m = 1,5$ MPa (04.05.02.) oraz na wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 2,5$ MPa (04.05.01.).

Z poważaniem

Członek Zarządu
Konrad
Konrad Kuchcik

Prokurent
Zdzisław
Zdzisław Zdzunek