



Starogard Gdański, dnia 06 czerwca 2011 r.

Wyjaśnienie nr 6

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuję treść zapytań do SIWZ na „Budowę gminnej drogi dojazdowej, mostu na rzece Piesienica i przebudowę sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej linii napowietrznej nn 0,4 kV” wraz z wyjaśnieniami.

Pytania:

1. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną na wodociągu należy zbudować studnie betonowe $\phi=1200$ wraz z zamontowanymi w nich zasuwami żeliwnymi $\phi=80$ mm. Nie ma takiej pozycji w przedmiarze robót. Jeśli leżą one w zakresie przetargu, to w jakiej ilości należy je uwzględnić i w której pozycji kosztorysu ofertowego?
2. Brak jest w przedmiarze pozycji dotyczących rur ochronnych. W jakiej ilości i średnicy należy je uwzględnić i w której pozycji kosztorysu ofertowego?
3. Czy pozycje nr 208 i 209 przedmiaru robót oznaczają wykonanie przecisków pod drogami?
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92 poz. 881 z 2004 r.) obowiązuje do wprowadzenia do obiegu wyrobu zgodnego z najbardziej aktualnymi normami, przepisami. W chwili obecnej aktualnymi normami są dla kruszyw PN-EN-12620 oraz dokument aplikacyjny do normy (WT-1), a dla mieszanek mineralno-bitumicznych PN-EN-12697-1-21 oraz dokument aplikacyjny do normy (WT-2). W związku z tym prosimy o przesłanie poprawionych SST, ponieważ część załączonych SST oparte jest o nieaktualne już normy.
5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od Producenta Mieszanek Mineralno Asfaltowych i SMA zgodnie z normą PN-EN 12697:2006 i dokumentem aplikacyjnym WT-2 prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji oraz do oznakowania znakiem CE wykonanych wyrobów budowlanych.
6. Obecnie do dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2 przygotowana została przez IBDiM poprawka, która została opublikowana na stronie internetowej GDDKiA. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza stosowanie poprawionych i najbardziej aktualnych dokumentów aplikacyjnych WT-1 i WT-2?
7. W związku z tym, że część SST dot. mieszanek mineralno asfaltowych napisana jest w oparciu o wycofaną normę PN-S-96025:2000 prosimy o dostosowanie wszystkich SST do obecnie obowiązujących norm serii PN-EN.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 6, 83-200 Starogard Gdański tel. (58) 775 09 90 fax: (58) 775 03 80 tel. kom. 666044133 e-mail: biuro@starylas.pl

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS. 0000177882, Kapitał zakładowy. 8 332.500 zł, NIP 592 20 45 404 REGON 192981658

8. W związku z faktem, że nie można zaprojektować recept wg WT-2 z 2008 roku na warstwę AC ścierną z uwzględnieniem wskazanego tam B_{min} (brak uzyskania pozytywnych wyników z takich parametrów jak: odporność na deformacje trwałe oraz zawartość wolnych przestrzeni), co potwierdziło najnowsze wydanie WT-2 z 2010, gdzie wartość ta została obniżona, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania w/w warstw zgodnie z WT-2 2010?

Odpowiedzi:

1. Studnie betonowe $\phi=1200$ wraz z zamontowanymi w nich zasuwami żeliwnymi $\phi=80$ mm nie są objęte przetargiem.
2. i 3. Zamawiający usuwa pozycję 208 i 209 przedmiaru robót.
Pozycja 207 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie:
Przepusty o średnicy Dz 160 PE,
ilość 66,4 m.
Przepusty należy ułożyć przed wykonaniem robót drogowych.
- 4, 5, 6, 7, 8. Zamawiający zamieszcza zmodyfikowane specyfikacje techniczne.

Z poważaniem


Piotr Kucharski


Piotr Kucharski