

PLAN SYTUACYJNY I ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "STARY LAS" SP. Z O.O.



- 1. PORTIERNIA** - budynek niski, jednokondygnacyjny, ZL III, klasa odporności pożarowej "D", powierzchnia użytkowa 27,24 m², kubatura 194,00m³, ilość osób: 2
- 4. SORTOWNIA ODPADÓW** - budynek niski, jednokondygnacyjny, PM Qd<500MJ/m², klasa odporności pożarowej "E", powierzchnia użytkowa 3301,96 m², kubatura: 36 730,00m³, ilość osób: 25 na każdej zmianie.
- 4a. OBIEKT SOCJALNY DLA PRACOWNIKÓW SORTOWNI I KOMPOSTOWNI** - budynek niski, dwukondygnacyjny, ZL III, klasa odporności pożarowej "D", powierzchnia użytkowa 194,20 m², kubatura: 773,00m³, ilość osób: 25 na każdej zmianie podczas przerw.
- 5. WIATA PRZYTĘCIA ODPADÓW ORGANICZNYCH** - otwarta, PM Qd<500MJ/m², klasa odporności pożarowej "E".
- 6. WIATA DLA KONTENERÓW KOMPOSTOWYCH** - otwarta, PM Qd<500MJ/m², klasa odporności pożarowej "E".
- 6a. ZBIORNIK WÓD PROCESOWYCH Z KONTENERÓW**
- 8. WIATA DOJRZEWANIA KOMPOSTU PIERWSZEJ KLASY** - otwarta, PM Qd<500MJ/m², klasa odporności pożarowej "E".
- 8a. WIATA MAGAZYNOWA KOMPOSTU DOJARZALEGO** - otwarta, PM Qd<500MJ/m², klasa odporności pożarowej "E".
- 9. PLAC ZAŁADUNKU I FRAKCJI**
- 10. BOKSY DLA CEŁÓW SORTOWNI**
- 11. WIATA NA ODPADY Z AZBESTEM** - otwarta, ażurowa, PM Qd<500MJ/m², klasa odporności pożarowej "E".
- 12. MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH** - obiekt jednokondygnacyjny, niski, PM Qd<500MJ/m², klasa odporności pożarowej "E".
- 13-14. WIATA GARAŻOWA Z WARSZTATEM (14) ORAZ CZĘŚĆ SOCJALNA (13)** - budynek niski, jednokondygnacyjny, PM Qd<500MJ/m², klasa odporności pożarowej "E", ilość osób w warsztacie: 3.
Powierzchnia użytkowa części socjalnej 154,16m², kubatura: 592,00m³
Powierzchnia użytkowa części warsztatowo-garażowej 257,13m², kubatura 1801,00m³
W części socjalnej kotłownia olejowa i magazyn oleju opałowego.
- 15. MYJNIA PŁYTOWA**
- 20. PUNKT PRZERÓBK I ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH :**
 - a. WARSZTAT ROZBÓRKI** - budynek niski, jednokondygnacyjny, PM Qd<500MJ/m², klasa odporności pożarowej "E", powierzchnia użytkowa 174,46m², kubatura 1194,00m³.
 - b. STREFA ROZDRABNIANIA GRUZU**
 - c. KONTENER SOCJALNY - WC**
 - d. WIATA** - otwarta, powierzchnia użytkowa 383,80m², kubatura 2411,00m³.
- 21. OBIEKT ADMINISTRACYJNY** - budynek niski, jednokondygnacyjny, ZL III, klasa odporności pożarowej "D", powierzchnia użytkowa 257,97m², kubatura: 1123,00m³, ilość osób: 15 (tylko na pierwszej zmianie).

LEGENDA:

-  - HYDRANT ZEWNĘTRZNY
-  - MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI
-  - STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

SKALA 1:1250

50 m 10 m